


Husets energianvändning



Energideklaration för Tiundagatan 53, Uppsala.

- Detta hus använder 117 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-05-06 av:
Per-Erik Åhman, ÅF-Infrastruktur AB